

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09
Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, oitp-undso@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и ПР муниципального образования
«город Екатеринбург»

(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, E-mail: otdel005@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 449/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение –
Детский сад комбинированного вида №55
ОГРН 1036603138054, ИНН 6659043663.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
Заведующей Муниципальное бюджетное образовательное учреждение –
Детский сад комбинированного вида №55

Шадриной Елене Юрьевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Дремкова
О.А. № 449 от «30» марта 2021 года. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час.00 мин. по 11 час.00 мин 12.04.2021г., с
11 час.00 мин. по 12 час.00 мин 19.04.2020г., проведена внеплановая проверка инспектором
отделения надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной
деятельности и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному
надзору) лейтенантом внутренней службы Чусовитиной Олесей Александровной.*

(должность, звание, фамилия,

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
помещений и территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения –
Детский сад комбинированного вида №55 по адресу: г. Екатеринбург, проспект Седова, 35.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующей Муниципальное бюджетное образовательное учреждение –*
Детский сад комбинированного вида №55 Шадриной Еленой Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений со второго этажа детского сада, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек. (группы №8,11)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 53 ч. 2 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п. 23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	15.04.2022 г.	
2.	Отделка пола (линолеум) частично выполнена материалами, с неустановленным классом пожарной опасности в помещениях детского сада (1,2 этаж) (сертификаты не предоставлены)	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.7 таб 3 В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	15.04.2022 г.	
3.	Не предоставлена проектная документация на здание детского сада (Ф1.1), в связи с чем невозможно установить расчётное количество мест, а также соблюдение требований нормативных документов по пожарной	Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ст. 55.24 п. 5 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г п. 23; (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	15.04.2022 г.	

<p>безопасности по количеству, размерам, и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов.</p>	<p>безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p> <p>ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 80 п. 3 (При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объёмно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений);</p>	
--	---	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в **апреле 2022 года** (квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД
И ПР (по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Чусовитина О.А.

«19» апреля 2021г.



Чусовитина О.А.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения –
Детский сад комбинированного вида сад №55
Шадрина Е.Ю.

✓ *Шадрина Е.Ю.*
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
«19» апреля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575830

Владелец Шадрина Елена Юрьевна

Действителен с 22.04.2021 по 22.04.2022